



**Zdravotní ústav se sídlem v Brně, Gorkého 6
602 00 Brno**

**PUMPA, a.s.
Stromovka 3
637 00 Brno**

Značka : 88 B / 2007

Vyřizuje : RNDr. Vavřinová
tel.: 543 423 315

Brno 20.7.2007

VÝSLEDNÉ ZHODNOCENÍ VÝROBKŮ PŘÍCHÁZEJÍCÍCH DO PŘÍMÉHO STYKU S PITNOU VODOU

V souladu s § 5 zákona č. 258 /2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, jste požádali o ověření zdravotní nezávadnosti Ponorných zapouzdřených jedno a třífázového motorů 4", 6" a 8" FRANKLIN ELECTRIC (bez kabelu), od výrobce Franklin Elektric Europa GmbH, Rudolf-Diesel Str. 20, D-54516 Wittlich, Germany.

Materiál ponorného zapouzdřeného motoru přicházející do styku s vodou :

- Korozi vzdorná ocel 1.4301 (AISI 304)

Na podkladě doložených dokladů lze konstatovat, že **Ponorné zapouzdřené jedno a třífázové motory 4", 6" a 8" FRANKLIN ELECTRIC** (bez kabelu), zapouzdření motoru z materiálu korozi vzdorná ocel 1.4301 (AISI 304), **od výrobce Franklin Elektric Europa GmbH**, Rudolf-Diesel Str. 20, D-54516 Wittlich, Germany, **splňují požadavky kladené na výrobky určené k trvalému styku s pitnou vodou, dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody.**

Příloha :

1. Prohlášení o materiálovém složení Ponorného zapouzdřeného jedno a třífázového motoru vydané výrobcem.
2. Hodnocení 88A/2007

Zdravotní ústav se sídlem v Brně
Gorkého 6, 602 00 Brno
Ředitel

RNDr. B. Pokorný, CSc.
ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Brně